

Dimensioneringsregel 8

$$I_{nul} > 135\% \text{ af } I_{fase}$$

$$I_{fase} > 45\% \text{ af 3. harmoniske}$$

Kabel

1. $K_n = 1$

2. $\frac{I_{mul}}{K_t} \Rightarrow S$

3. $I_{zt}^0 = I_{z30} \cdot K_t$

4. $BG = \frac{I_{mul}}{I_{zt}^0}$

Hvis $BG > \frac{3}{4}$

5. $K_S \geq \frac{I_{mul}}{I_{zt}^0} \Rightarrow \text{antal strømkredse}$

S	:	tabel A.2	SB	side	184	(70 °C ledning)
K_t	:	tabel A.4	SB	side	186	
K_S	:	tabel A.5	SB	side	187	
I_{z30}	:	tabel A.2	SB	side	184	